

Autorizovaná osoba
MVRR SR SK01
Approved Body No. SK01

Notifikovaná osoba č. 1396
Notified Body No. 1396

Člen EGOLF
EGOLF Member

Akreditovaný
certifikačný orgán
Accredited
Product Certification Body

Akreditovaný inšpekčný orgán
Accredited Inspection Body

Akreditované skúšobné
laboratórium
Accredited Testing Laboratory

preukazovanie zhody stavebných
výrobkov
conformity attestation of
construction products

inšpekcie
vnútro podnikovej kontroly
inspection
of factory production control

skúšky a klasifikácia
požiarnej odolnosti,
reakcie na oheň,
mechanicko- fyzikálnych
vlastností
testing and classification of
fire resistance, reaction to fire,
mechanical and physical
properties

teoretické hodnotenie požiarnej
odolnosti výrobkov
calculations of fire resistance

FIRES, s.r.o
Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovakia
tel.:+421/52/775 22 98
fax:+421/52/788 14 12

IČO: 31701043
IČ DPH: SK2020517059

Ludová banka, a.s.
Poprad
č.ú.: 4310037608/3100
SK60 3100 0000 0013 1022 3204
SK94 3100 0000 0043 1003 7608

S.r.o zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu
v Prešove, vložka
č. 2093/P, oddiel: Sro

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.,
Teslova 1129/2
702 21 Ostrava – Přívoz
Česká republika

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje	Dátum
	Gmi-19-09	Ing. Miroslava Gašperová	18. 11. 2009

**Vec: Stanovisko k podpornej konštrukcii Jednokrídlových
a dvojkrídlových dverí s tesnosťou proti prieniku dymu,
systém MB 45 D**

Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere s tesnosťou proti prieniku dymu, systém MB 45 D je možné zabudovať do pridruženej podpornej konštrukcie – zasklenej steny rovnakého konštrukčného systému (vrátane sklenej výplne) ako je klasifikovaný výrobok.

Podrobné informácie o predmetnom výrobku, ako aj klasifikácia tesnosti proti prenikaniu dymu a oblasť aplikácie je uvedená v Klasifikácii č. NP-559/A/09/ZL, vydanéj ITB Warszawa, Poľsko, dňa 14. 09. 2009 s platnosťou do 31. 07. 2012 (pre klasifikáciu odolnosti proti prenikaniu dymu boli využité triedy podľa EN 13501-2).

Akreditované skúšobné laboratórium FIRES, s.r.o., Batizovce potvrdilo možnosť zabudovania Jednokrídlových a dvojkrídlových dverí s tesnosťou proti prieniku dymu, systém MB 45 D aj pre klasifikáciu v pridruženej podpornej konštrukcii na základe výsledkov skúšok podľa EN 1634-3.

Pre toto stanovisko boli okrem vyššie uvedeného protokolu o klasifikácii využité výsledky skúšok podľa nasledujúcich protokolov o skúškach:

1. Protokol o skúške LP – 559.3/09, vydal ITB Warszawa dňa 14. 09. 2009
2. Protokol o skúške LP – 559.1/09, vydal ITB Warszawa dňa 14. 09. 2009
3. Protokol o skúške LP – 559.2/09, vydal ITB Warszawa dňa 14. 09. 2009

SCHVÁLIL

VYPRACOVAL



Ing. Štefan Rástocký
vedúci skúšobného laboratória
FIRES, s.r.o., Batizovce



Ing. Miroslava Gašperová
technik skúšobného laboratória
FIRES, s.r.o., Batizovce